

Die Anforderungen der DIN 18 032 Teil 2 hinsichtlich des Gleitverhaltens (Gleitreibungsbeiwert μ min. 0,5, max. 0,7) wurden ebenso eingehalten wie die Anforderung bezüglich des Glanzgrades (Bodenoberfläche muß matt sein; matt = Reflektometerwert $85^\circ \leq 30 \%$).

Mit freundlichem Gruß



Dipl.-Ing. Knauf
Referatsleiter