

# UNTERSUCHUNGS- UND BERATUNGSINSTITUT FÜR WAND- UND BODENBELÄGE **SÄUREFLIESNER-VEREINIGUNG E. V.**

## Bestätigungsprüfung

zur Verlängerung des Eintragszeitraumes in der Liste geprüfter  
Reinigungsmittel für keramische Beläge in Schwimmbädern  
(Liste RK) der Deutschen Gesellschaft für das Badewesen e. V.

---

Untersuchungsnummer: 68170404.001

Untersuchungsauftrag: vom 16.04.2004

Prüfverfahren: Prüfung von Reinigungsmitteln für keramische  
Beläge in Schwimmbädern - Stand 11 / 92  
Ergänzung zu Abschnitt 3.5  
laut Kuratoriumsbeschluß vom 05.11.1985

Bezeichnung des  
Reinigungsmittels: **UNIVERSALSEIFE**

Hersteller des  
Reinigungsmittels: Dreiturm GmbH  
Industriegebiet West  
D-36396 Steinau an der Straße

Großburgwedel, 3. September 2004



Gegr. 1941

Forschungsgemeinschaft europäischer Fliesenfachgeschäfte für optimale Werkstoffanwendung und -verarbeitung  
bei der Herstellung von mechanisch, physikalisch und chemisch beanspruchten Wand-, Boden- und Behälterver-  
kleidungen im Hoch-, Tief- und Ingenieurbau.

1. Bezeichnung des Reinigungsmittels: UNIVERSALSEIFE
2. Hersteller des Reinigungsmittels: Dreiturm GmbH  
D-36396 Steinau an der Straße
3. Anwendungskonzentration des Reinigungsmittels in Leitungswasser: 0,2 %ig in Leitungswasser
4. pH-Wert (elektrom.) des Reinigungsmittels  
konzentriert: 6,8  
in Anwendungskonzentration: 7,2
5. Verhalten auf keramischem Prüfmaterial (Steingutfliesen): \*)
  - Keine makroskopisch sichtbaren Veränderungen
  - ~~— Makroskopisch sichtbare Veränderungen in Form von: —~~
6. Verhalten auf Fugenmaterial (Prüfmörtelprismen):  
Volumenverlust 0 ml
7. Bewertung des Reinigungsmittels zur Verwendung zur Grund- und Unterhaltungsreinigung: \*)
  - Einsatz ohne Vor- und Nachbehandlung
  - ~~— Einsatz mit Vor- und Nachbehandlung —~~
  - ~~— Einsatz für spezielle Reinigungsaufgaben mit Vor- und Nachbehandlung —~~
8. Bemerkungen:  
Eingruppierung der Erstprüfung (Spalte 8.1 Liste RK)  
wurde **bestätigt** / ~~nicht bestätigt.~~ \*)

\*) Nichtzutreffendes streichen

Säurefliesner-Vereinigung e. V.  
Untersuchungs- und Beratungsinstitut  
für Wand- und Bodenbeläge

Der Geschäftsführer



Dr.-Ing. E. H. Nolting



Für die Richtigkeit der  
Laboruntersuchungen



Dipl.-Ing. P. Schuster



Säurefliesner-Vereinigung e.V.

Untersuchungs- und Beratungsinstitut für Wand- und Bodenbeläge

Im Langen Felde 4, 30938 Burgwedel · Telefon (0 51 39) 99 82-0 · Telefax (0 51 39) 99 82-40 · E-Mail: info@saeurefliesner.de