



FORSCHUNGS- UND
MATERIALPRÜFUNGSANSTALT
BADEN-WÜRTTEMBERG - OTTO-GRAF-INSTITUT -

FMPA

FMPA Baden-Württemberg · Pfaffenwaldring 4 · 7000 Stuttgart 80

DREITURM GmbH
Postfach 11 40
36396 Steinau

Fernsprecher (0711) 685 (1) **3379 od. 3370**
(Sekretariat)
Telefax (0711) 685-6820
Bearbeiter: **Knauf**

Zuschriften bitten wir unter Angabe unseres Zeichens
an die Dienststelle, nicht an Bearbeiter zu richten.

Ihre Zeichen
H1/mr

Ihre Nachricht vom
01.08.1994

Unsere Zeichen
46/19153-4/Kn/C

Stuttgart 80 (Vaihingen)
22.08.1994

Betrifft: **Prüfung eines Reinigungs- und Pflegemittels**

Sehr geehrte Damen und Herren,

mit dem o.g. Schreiben beauftragten Sie uns mit der Prüfung des
Gleitverhaltens nach DIN 18 032 Teil 2 sowie des Glanzgrades.

Dafür erhielten wir von Ihnen 08.08.1994 ca. 1 l Ihres Reinigungs-
und Pflegemittels "Universalseife".

Für die Prüfungen wurde ein Probestück eines Sporthallenober-
belages, dessen Kennwerte bekannt sind, in der Anwendungskonzen-
tration (20 ml Universalseife auf 8 l Wasser) eingepflegt.

Die Prüfung des Gleitverhaltens erfolgte nach DIN 18 032 Teil 2.
Der Glanzgrad wurde nach DIN 67 530 als Reflektometerwert bei
einem Einstrahlwinkel von 85 ° ermittelt.

Die Untersuchungen erbrachten folgende Ergebnisse: